

Explosionssgeschützte Steckvorrichtungen
16 A, 3-polig, 4-polig, 5-polig,
GHG 516

Explosion protected plug and socket system
16 A, 3-pole, 4-pole, 5-pole,
GHG 516

Fiches et prises de 16 A, à 3 pôles, 4 pôles,
5 pôles, pour atmosphères explosives,
GHG 516



Betriebsanleitung

Operating instructions

Mode d'emploi



Explosionsschutzsteckvorrichtung 16A,
GHG 516

Explosion protected plug
and socket system 16A,
GHG 516

Fiches et prises de 16A
pour atmosphères
explosives, GHG 516

Inhalt:

| | |
|--|-----|
| Inhalt | 2 |
| Maßbild | 3-4 |
| 1 Technische Angaben | 3 |
| 1.1 Steckvorrichtung GHG 516 .. | 3 |
| 2 Sicherheitshinweise | 4 |
| 3 Normenkonformität | 4 |
| 4 Verwendungsbereich | 4 |
| 5 Verwendung/ Eigenschaften | 4-5 |
| 6 Installation | 5 |
| 6.1 Montage | 5 |
| 6.2 Öffnen des Gerätes/ Elektrischer Anschluß | 5 |
| 6.3 Kabel- und Leitungseinführung; Verschlußstopfen | 5-6 |
| 6.3.1 Steckdosen | 5-6 |
| 6.3.2 Stecker / Kupplung | 6 |
| 6.4 Schließen des Gerätes | 6 |
| 6.5 Inbetriebnahme | 6 |
| 7 Instandhaltung/Wartung | 6 |
| 8 Reparatur / Instandsetzung/ Änderungen | 6 |
| 9 Entsorgung / Wiederverwertung | 6 |
| 10 Konformitätserklärung | 15 |

Contents:

| | |
|---|------|
| Contents | 2 |
| Dimensional drawings | 7-8 |
| 1 Technical data | 7 |
| 1.1 Plug and socket GHG 516 | 7 |
| 2 Safety instructions | 8 |
| 3 Conformity with standards ... | 8 |
| 4 Field of application | 8 |
| 5 Application/Properties | 8-9 |
| 6 Installation | 9 |
| 6.1 Mounting | 9 |
| 6.2 Opening the device / Electrical connection | 9 |
| 6.3 Cable entry (KLE); blanking plug | 9-10 |
| 6.3.1 Sockets | 9-10 |
| 6.3.2 Plug / Coupler | 10 |
| 6.4 Closing the device | 10 |
| 6.5 Taking into operation | 10 |
| 7 Maintenance/Serviceing | 10 |
| 8 Repairs/Modifications | 10 |
| 9 Disposal/Recycling | 10 |
| 10 Declaration of conformity | 15 |

Contenu:

| | |
|---|-------|
| Contenu | 2 |
| Plans cotés | 11-12 |
| 1 Caractéristiques techniques | 11 |
| 1.1 Fiches et prises GHG 516 | 11 |
| 2 Consignes de sécurité | 12 |
| 3 Conformité avec les normes | 12 |
| 4 Domaine d'utilisation | 12 |
| 5 Utilisation/Propriétés | 12-13 |
| 6 Installation | 13 |
| 6.1 Montage | 13 |
| 6.2 Ouverture de l'appareil/ Raccordement électrique | 13 |
| 6.3 Entrées de câble (KLE) bouchons de fermeture | 13-14 |
| 6.3.1 Prise | 13-14 |
| 6.3.2 Fiche / Prolongateur | 14 |
| 6.4 Fermeture de l'appareil/ Fermeture du couvercle | 14 |
| 6.5 Mise en service | 14 |
| 7 Maintien/Entretien | 14 |
| 8 Réparation/Remise en état/ Modifications | 14 |
| 9 Évacuation des déchets/ Recyclage | 14 |
| 10 Déclaration de conformité | 15 |


Explosiongeschützte Steckvorrichtung 16 A, GHG 516

Maßangaben in mm
X = Befestigungsmaße


Kodierung Zone 2




2 pol. + PE 3 pol. + PE 3 pol. + N + PE




Wandsteckdose 3-polig




Wandsteckdose 4- und 5-polig



Stecker 3-polig



Stecker 4-polig



Stecker 5-polig

1 Technische Angaben

1.1 Steckvorrichtung GHG 516

Gerätekennzeichnung nach 94/9/EG und Norm: II 3 G Ex nC II C T6 / T5

EG-Baumusterprüfbescheinigung:

| | | | |
|------------------|---------|------------|------------------|
| Wandsteckdose | 3-polig | GHG 516 43 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Stecker | 3-polig | GHG 516 73 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Kupplung | 3-polig | GHG 516 33 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Flanschsteckdose | 3-polig | GHG 516 83 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Wandsteckdose | 4-polig | GHG 516 44 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Stecker | 4-polig | GHG 516 74 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Kupplung | 4-polig | GHG 516 34 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Flanschsteckdose | 4-polig | GHG 516 84 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Wandsteckdose | 5-polig | GHG 516 45 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Stecker | 5-polig | GHG 516 75 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Kupplung | 5-polig | GHG 516 35 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Flanschsteckdose | 5-polig | GHG 516 85 | PTB 99 ATEX 1115 |

Nennspannung:

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 3-polig | bis 415 V, 50/60 Hz |
| 4-polig | bis 690 V, 50/60 Hz |
| 5-polig | bis 500 V, 50/60 Hz (690V bei 5h) |

Max. Nennstrom:

16 A

Max. Vorsicherung:

| | |
|--------------------|---------|
| ohne therm. Schutz | 25 A |
| mit therm. Schutz | 35 A gL |

Schaltvermögen AC 3 3-polig:

250 V/16 A

Schaltvermögen AC 3 4-polig:

400 V/16 A

Schaltvermögen AC 3 5-polig:

400 V/16 A

Zulässige Umgebungstemperatur:

-20° C bis +40° C (Listenausführung)

Abweichende Temperaturen sind bei Sonderversionen möglich)

Zul. Lagertemperatur in Originalverpackung:

-40° C bis +80° C

Schutzart nach EN/IEC 60529 bei geschlossenem und gesichertem Klappdeckel sowie ordnungsgemäß gesteckten Kombinationen:

IP 66 (Listenausführung)

Schutzklasse nach EN/IEC 61140:

I - wird von den Geräten erfüllt

Leitungseinführung:

(Listenausführung)

Wandsteckdose

1xM25 (Ø 8-17mm) +1xVerschlussstopfen M25

Stecker / Kupplung

3-polig Ø 8 - 19mm

4-polig Ø 8 - 21mm

5-polig Ø 12 - 21mm

Anschlussklemme:

Querschnitt Abisolierlänge der Adern

Wandsteckdose / Flanschsteckdose

2 x 1,5 - 4 mm² 10 mm

Kupplung

2 x 1,5 - 4 mm² 10 mm

Steckeranschluss

1 x 1,0 - 2,5 mm² 9 mm

Prüfdrehmomente:

Druckschraube der KLE

M20 M25 M32

für min. Kabel Ø in Nm

3,50 5,00 8,00

für max. Kabel Ø in Nm

2,50 3,50 5,00

Deckelschrauben

2,5 Nm

Anschlussklemmen

2,5 Nm

Anschlussklemmen Stecker

1,5 Nm

Selbstschneidende Schrauben Größe 4

1,6 Nm

Selbstschneidende Schrauben Größe 5

3,0 Nm

Gewicht:

(Listenausführung)

Wandsteckdose

3-polig

GHG 516 43

ca. 1,10 kg

Stecker

3-polig

GHG 516 73

ca. 0,27 kg

Kupplung

3-polig

GHG 516 33

ca. 0,61 kg

Flanschsteckdose

3-polig

GHG 516 83

ca. 0,38 kg

Wandsteckdose

4-polig

GHG 516 44

ca. 1,50 kg

Stecker

4-polig

GHG 516 74

ca. 0,34 kg

Kupplung

4-polig

GHG 516 34

ca. 0,89 kg

Flanschsteckdose

4-polig

GHG 516 84

ca. 0,53 kg

Wandsteckdose

5-polig

GHG 516 45

ca. 1,55 kg

Stecker

5-polig

GHG 516 75

ca. 0,38 kg

Kupplung

5-polig

GHG 516 35

ca. 0,89 kg

Flanschsteckdose

5-polig

GHG 516 85

ca. 0,58 kg

Hilfskontakt, Nennspannung:

250 VAC


Hilfshontakt, Nennstrom:

AC / 5 A


DC / 0,03 A

Explosionsschutz Steckvorrichtung 16A, GHG 516


Maßangaben in mm
X = Befestigungsmaße




Kupplung 3-polig




Kupplung 4-polig




Kupplung 5-polig




Flanschsteckdose 3-polig




Flanschsteckdose 4-polig



Flanschsteckdose 5-polig



3-polig



4 / 5-polig

Bohrbild für Flanschsteckdose

2 Sicherheitshinweise



Die Steckvorrichtungen GHG 516 sind nicht für Zone 0, Zone 1, Zone 21 geeignet.

Die auf den Geräten angegebene Temperaturklasse und Zündschutzart ist zu beachten.

Umbauten oder Veränderungen an den Steckvorrichtungen sind nicht gestattet. Sie sind bestimmungsgemäß in unbeschädigtem und einwandfreiem Zustand zu betreiben.

Als Ersatz und zur Reparatur dürfen nur Originalteile von COOPER CROUSE-HINDS / CEAG verwendet werden.

Reparaturen, die den Explosionsschutz betreffen, dürfen nur von Cooper Crouse-Hinds oder einer qualifizierten Elektrofachkraft in Übereinstimmung mit national geltenden Regeln durchgeführt werden.

Vor Inbetriebnahme müssen die Steckvorrichtungen entsprechend der im Abschnitt 6 genannten Anweisung geprüft werden.

Die Steckvorrichtungen nur mit den zugehörigen unbeschädigten COOPER CROUSE-HINDS / CEAG Steckern betreiben.

Der Steckdoseneinsatz der Steckdose ist durch gefederte Verriegelungsstifte mechanisch gegen ungewolltes Verdrehen gesichert und damit ohne Stecker nicht einschaltbar.

Beachten Sie die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die nachfolgenden Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung, die wie dieser Text in Kursivschrift gefasst sind!

3 Normenkonformität

Das Betriebsmittel ist gemäß DIN EN ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft worden.

Es entspricht den in der Konformitätserklärung aufgeführten Normen.

94/9 EG: Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.

Weitere Anforderungen wie die EG Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) werden von den Betriebsmitteln erfüllt.

4 Verwendungsbereich

Die Steckvorrichtungen GHG 516 sind zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 gemäß EN 60079-10 geeignet!

Die eingesetzten Gehäusematerialien einschließlich der außenliegenden Metallteile bestehen aus hochwertigen Werkstoffen, die einen anwendungsgerechten Korrosionsschutz und Chemikalienresistenz in "normaler Industrielatmosphäre" gewährleisten:

- schlagfestes Polyamid
- glasfaserverstärktes Polyester
- Edelstahl AISI 316 L.

Bei einem Einsatz in extrem aggressiver Atmosphäre, können Sie zusätzliche Informationen über die Chemikalienbeständigkeit der eingesetzten Kunststoffe, bei Ihrer zuständigen Cooper Crouse-Hinds Niederlassung erfragen.

5 Verwendung/Eigenschaften

Die Steckvorrichtungen GHG 516 dienen zur Stromversorgung von standortvariablen Vor-Ort-Steuerungen, elektrischen Anlagen sowie von beweglichen Maschinen und Antrieben in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Steckvorrichtungen sind auch im "normalen Industriebereich" verwendbar. Die Steckvorrichtungen für Niederspannungen GHG 516 sind mit einem Lastschalter ausgestattet und sind bis max. 16 A einsetzbar (siehe technische Daten).

Die Steckvorrichtungen sind generell für den in der IEC 309 festgelegten Spannungsbereich einsetzbar (z.B. U_N 400V das entspricht dem Spannungsbereich 380 - 415V).

Das am Stecker angeschlossene Betriebsmittel muss für die anliegende Netzspannung geeignet sein.

Zum Einschalten der Steckdose ist der Stecker bis zum Anschlag einzustecken und danach um ca. 45° nach rechts zu drehen. Dabei wird der Stecker in der Steckdose verriegelt (siehe Seite 5, Bild 1). Zum Ausschalten und Ziehen des Steckers ist in umgekehrter Reihenfolge vorzugehen. Nach dem Trennen des Steckers von der Steckdose ist die Steckdose mit dem Klappdeckel zu schließen und mit dem Bajonnettring zu sichern. Das Stecken und Trennen des Steckers von der Steckdose ist nur im ausgeschalteten Zustand möglich. Nach dem Einschalten der Steckdose wird, um die Schutzart gem. Typenschild auch mit gestecktem Stecker zu erreichen, der Bajonnettring des Steckers (Seite 5, Bild 2, Pos 2) bis zum Anschlag auf die Steckdose gedreht.

Angaben aus Punkt 3 und 4 sind bei der Verwendung zu berücksichtigen. Andere als die beschriebenen Anwendungen sind ohne schriftliche Erklärung der Fa. COOPER CROUSE-HINDS / CEAG nicht zulässig. Beim Betrieb sind die in der Betriebsanleitung unter Punkt 7 genannten Anweisungen zu beachten.

Die Funktion der Verriegelung zum Schutz vor unsachgemäßer Verwendung z.B. von Industriesteckern in der Zone 2 ist von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Die Stecker sind im Freien mit der Steckeröffnung (Stiftseite) nach unten aufzubewahren bzw. mit optional erhältlichen Steckerschutzhappen (siehe Hauptkatalog) zu verschließen.

Explosionsschutz Steckvorrichtung 16A, GHG 516




Bild 1 Schaltschema




Bild 2




Bild 3




Bild 4

Die Verantwortung hinsichtlich bestimmungsgemäßer Verwendung dieser Steckvorrichtung unter Bezugnahme der in dieser Anleitung vorhandenen Rahmenbedingungen (s. technische Daten) liegt allein beim Betreiber.

Nach einem Kurzschluss im Stromkreis ist die Funktionsfähigkeit der Steckvorrichtung und der Stecker zu überprüfen.

Da die Schaltkontakte wegen der druckfesten Kapselung nicht mehr prüfbar sind, muss nach mehrmaligen Kurzschlüssen der komplette Schalteinsatz (Flanschsteckdose) ausgetauscht werden.

6 Installation

Für das Errichten / Betreiben sind die relevanten nationalen Vorschriften sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik maßgebend.


6.1 Montage

Die Montage der Wandsteckdosen kann ohne Öffnen des Gehäuses erfolgen. Die Wandsteckdosen dürfen bei der Direktmontage an der Wand nur an den vorgesehenen Befestigungspunkten eben aufliegen. Die gewählte Schraube muss der Befestigungsöffnung angepasst sein (siehe Maßbild) und sie darf die Öffnung nicht beschädigen (z.B. Verwendung einer Unterlegscheibe). Das Gerät ist mit mindestens 2 Schrauben diagonal zu befestigen.

Die Wandsteckdosen, Flanschsteckdosen und Kupplungen sind so zu montieren, daß die Stecköffnung nach unten zeigt (Bild 2).

Die Wandsteckdosen sind zur Schnappbefestigung auf dem COOPER CROUSE-HINDS / CEAG - Gerätehalter Größe 4 durch seitliches Einschieben in die Führungsnut von der linken Seite des Gerätehalters geeignet.

Die betreffende Montageanleitung ist zu beachten.



Befestigungspunkt A Steckdose 16A 3-pol.

Befestigungspunkt B Steckdose 16A 4,5-pol.

6.2 Öffnen des Gerätes / Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss des Betriebsmittels darf nur durch Elektrofachpersonal erfolgen.

Die Isolation der Anschlussleitungen muss bis an die Klemme heranreichen. Der Leiter selbst darf nicht beschädigt sein.

Die ordnungsgemäß abisolierten Anschlussleitungen der Kabel sind unter Berücksichtigung einschlägiger Vorschriften anzuschließen. Der Steckereinsatz (Pos. 2, Bild 4) ist durch Lösen der Befestigungsschrauben (Pos. 3, Bild 3) aus der Steckhülse (Pos. 1, Bild 4) herauszunehmen. Danach kann der Steckereinsatz an den Anschlüssen der Steckerstifte angeschlossen werden (siehe Ansicht 1, Bild 4).

Achtung: Bei Verlust der Befestigungsschrauben Pos. 3, Bild 3), sind diese durch gleichartige Schrauben zu ersetzen oder direkt vom Hersteller anzufordern.

Der Zusammenbau erfolgt nach dem Kabelanschluss in umgekehrter Reihenfolge.

Die minimal und maximal anschließbaren Leiterquerschnitte sind zu beachten (siehe technische Daten). Alle Schrauben und/oder Muttern der Anschlussklemmen, auch die der nicht benutzten, sind fest anzuziehen.

Zur Aufrechterhaltung der Zündschutzart ist der Leiteranschluss mit besonderer Sorgfalt durchzuführen.

Die Anschlussklemmen sind für den Anschluss von Kupferleitern ausgelegt. Bei der Verwendung von mehr- oder feindrähtigen Anschlusskabel/-leitungen sind die Aderenden entsprechend den geltenden nationalen und internationalen Vorschriften zu behandeln (z.B. Verwendung von Aderendhülsen).

6.3 Kabel- und Leitungseinführungen (KLE); Verschlussstopfen


6.3.1 Steckdosen

Es dürfen generell nur bescheinigte KLE und Verschlussstopfen verwendet werden. Für bewegliche Leitungen sind Trompetenverschraubungen oder andere geeignete Einführungen mit zusätzlicher Zugentlastung zu verwenden.

Beim Einsatz von KLE mit einer niedrigeren als der für das Gerät zutreffenden IP-Schutzart, (siehe Seite 3, technische Daten) wird die IP-Schutzart des gesamten Gerätes reduziert. Die für die eingesetzten KLE maßgebenden Montagegerichtlinien sind zu beachten.


Explosionsschutz Steckvorrichtung 16A, GHG 516

GHG 516, 3-polig 50/60Hz




110-130V gelb
220-250V blau

GHG 516, 4-polig 50/60Hz



220-250V blau
380-415V rot
500V schwarz
690V schwarz

GHG 516, 5-polig 50/60Hz




220-250V blau
380-415V rot
500V schwarz
690V schwarz

Anschlußbild

GHG 516, 3-polig 50/60Hz




GHG 516, 4-polig 50/60Hz



ohne Hilfskontakt mit Hilfskontakt

GHG 516, 5-polig 50/60Hz



ohne Hilfskontakt mit Hilfskontakt

Um die Mindestschutzart herzustellen, sind nicht benutzte Einführungsöffnungen mit einem bescheinigten Verschlussstopfen zu verschließen. Es ist darauf zu achten, dass bei der Installation der KLE die für den Leitungsdurchmesser geeigneten Dichtungseinsätze verwendet werden. Bei ausscheidbaren Dichtungseinsätzen ist sicherzustellen, dass der Einsatz ordnungsgemäß dem Leitungsdurchmesser angepasst wird. Zur Sicherstellung der erforderlichen Mindestschutzart sind die KLE fest anzuziehen.

Bei übermäßigem Anziehen kann die Schutzart beeinträchtigt werden.

Alle nicht benutzten metrischen COOPER CROUSE-HINDS / CEAG KLE sind mit dem bescheinigten Verschluss für metrische KLE zu verschließen.

6.3.2 Stecker/Kupplung

Es dürfen generell nur die im Stecker oder der Kupplung vorhandenen Dichteinsätze verwendet werden. Bei der Installation der Leitung ist darauf zu achten, dass die für den Leitungsdurchmesser geeigneten Dichtungseinsätze verwendet werden. Nach dem Anschluss der Leitung ist die Überwurfmutter (Seite 5, Bild 2, Pos 4) handfest bis zur Erzielung der Dichtwirkung anzuziehen. Danach sind die Schrauben Pos 5, der Zugentlastung Pos 6, fest anzuziehen.

Achtung! Übermäßiges Anziehen kann die Zugentlastungswirkung negativ beeinträchtigen.

6.4 Schließen des Gerätes

Zur Sicherstellung der erforderlichen Mindestschutzart sind die Deckelschrauben, die Schrauben der Stecker und der Kupplung fest anzuziehen.

Alle Fremdkörper sind aus dem Gerät zu entfernen.

Bei übermäßigem Anziehen kann die Schutzart beeinträchtigt werden.

6.5 Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme des Betriebsmittels sind die in den einzelnen nationalen Bestimmungen genannten Prüfungen durchzuführen. Außerdem ist vor der Inbetriebnahme die korrekte Funktion und Installation des Betriebsmittels in Übereinstimmung mit dieser Betriebsanleitung und anderen anwendbaren Bestimmungen zu überprüfen.

Vor jedem Stecken des Steckers in die Steckdose ist dieser auf Beschädigungen zu überprüfen.

Der Betreiber muss dafür sorgen, dass beim Betrieb der Steckvorrichtung überall ein gleiches Erdpotential anliegt.

Unsachgemäße Installation und Betrieb der Steckvorrichtungen kann zum Verlust der Garantie führen.

7 Instandhaltung / Wartung

Die für die Wartung / Instandhaltung von elektrischen Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen geltenden nationalen Bestimmungen sind einzuhalten (EN 60079-17).

Vor Öffnen des Gehäuses Spannungsfreiheit sicherstellen oder geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen.

Die erforderlichen Wartungsintervalle sind anwendungsspezifisch und daher in Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen vom Betreiber festzulegen.

Im Rahmen der Wartung sind vor allem die Teile, von denen die Zündschutzart abhängt, zu prüfen (z.B. Unversehrtheit der druckfesten Komponenten, des Gehäuses, der Dichtungen und der Kabel- und Leitungseinführung).

Sollte bei einer Wartung festgestellt werden, dass Instandsetzungsarbeiten erforderlich sind, ist Abschnitt 8 dieser Betriebsanleitung zu beachten.

8 Reparatur / Instandsetzung / Änderungen

Instandsetzungsarbeiten / Reparaturen dürfen nur mit COOPER CROUSE-HINDS / CEAG Originalersatzteilen vorgenommen werden.

Bei Schäden an der druckfesten Kapselung ist das betroffene Betriebsmittel an Cooper Crouse.Hinds zur Reparatur zurückzugeben.

Reparaturen, die den Explosionsschutz betreffen, dürfen nur von Cooper Crouse.Hinds oder einer qualifizierten Elektrofachkraft in Übereinstimmung mit national geltenden Regeln durchgeführt werden (EN 60079-19).

Umbauten oder Änderungen am Betriebsmittel sind nicht gestattet.

9 Entsorgung / Wiederverwertung

Bei der Entsorgung des Betriebsmittels sind die jeweils geltenden nationalen Abfallbeseitigungsvorschriften zu beachten.

Zur Erleichterung der Wiederverwertbarkeit von Einzelteilen sind Kunststoffteile mit dem Kennzeichen des verwendeten Kunststoffes versehen.

Programmänderungen und -ergänzungen sind vorbehalten.


Explosion protected plug and socket system 16A, GHG 516

Dimensions in mm
X = fixing dimensions


Code Zone 2




2-pol. + PE 3-pol. + PE 3-pol. + N + PE




Wall socket 3-pole




Wall socket 4-pole and 5-pole



Plug 3-pole



Plug 4-pole



Plug 5-pole

1 Technical data

1.1 Plug and socket GHG 516

Marking acc. to 94/9/EC and directive: II 3 G Ex nC II C T6 / T5

EC type examination certificate:

| | | | |
|---------------|--------|------------|------------------|
| Wall socket | 3-pole | GHG 516 43 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Plug | 3-pole | GHG 516 73 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Coupler | 3-pole | GHG 516 33 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Flange socket | 3-pole | GHG 516 83 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Wall socket | 4-pole | GHG 516 44 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Plug | 4-pole | GHG 516 74 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Coupler | 4-pole | GHG 516 34 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Flange socket | 4-pole | GHG 516 84 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Wall socket | 5-pole | GHG 516 45 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Plug | 5-pole | GHG 516 75 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Coupler | 5-pole | GHG 516 35 | PTB 99 ATEX 1115 |
| Flange socket | 5-pole | GHG 516 85 | PTB 99 ATEX 1115 |

Rated voltage:

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 3-pole | up to 415 V, 50/60 Hz |
| 4-pole | up to 690 V, 50/60 Hz |
| 5-pole | up to 500 V, 50/60 Hz (690V with 5h) |

Rated current:

max. 16 A

Back-up fuse:

| | |
|----------------------------|--------------|
| without thermal protection | max. 25 A |
| with thermal protection | max. 35 A gL |

Switching capacity AC 3, 3-pole:

250 V/16 A

Switching capacity AC 3, 4-pole:

400 V/16 A

Switching capacity AC 3, 5-pole:

400 V/16 A

Perm. ambient temperature:

-20° C to +40° C (catalogue version)

Special versions permit deviating temperatures.

Perm. storage temperature in original packing:

-40° C to +80° C

Protection category acc. to EN/IEC 60529

with closed and secured hinged cover as well

as combinations properly plugged together

IP 66 (catalogue version)

Insulation class acc. to EN/IEC 61140:

I - is complied with by the devices

Cable entry: (catalogue version)

| | |
|----------------|--|
| Wall socket | 1xM25 (Ø8 -17 mm) + 1x blanking plug M25 |
| Plug / Coupler | 3-pole Ø 8 - 19 mm |
| | 4-pole Ø 8 - 21 mm |
| | 5-pole Ø 12 - 21 mm |

Supply terminal:

| | Cross section | Stripped wire length |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Wall socket, flange socket | 2 x 1.5 - 4 mm ² | 10 mm |
| Coupler | 2 x 1.5 - 4 mm ² | 10 mm |
| Plug | 1 x 1.0 - 2.5 mm ² | 9 mm |

Test torques:

| | M20 | M25 | M32 |
|------------------------|------|------|------|
| Cap nut of the entry | | | |
| for min. cable Ø in Nm | 3.50 | 5.00 | 8.00 |
| for max. cable Ø in Nm | 2.50 | 3.50 | 5.00 |

Cover screws

2.5 Nm

Terminals

2.5 Nm

Terminals plug

1.5 Nm

Self-cutting screws size 4

1.6 Nm

Self-cutting screws size 5

3.0 Nm

Weight: (catalogue version)

| | | | |
|---------------|--------|------------|----------------|
| Wall socket | 3-pole | GHG 516 43 | approx.1.10 kg |
| Plug | 3-pole | GHG 516 73 | approx.0.27 kg |
| Coupler | 3-pole | GHG 516 33 | approx.0.61 kg |
| Flange socket | 3-pole | GHG 516 83 | approx.0.38 kg |
| Wall socket | 4-pole | GHG 516 44 | approx.1.50 kg |
| Plug | 4-pole | GHG 516 74 | approx.0.34 kg |
| Coupler | 4-pole | GHG 516 34 | approx.0.89 kg |
| Flange socket | 4-pole | GHG 516 84 | approx.0.53 kg |
| Wall socket | 5-pole | GHG 516 45 | approx.1.55 kg |
| Plug | 5-pole | GHG 516 75 | approx.0.38 kg |
| Coupler | 5-pole | GHG 516 35 | approx.0.89 kg |
| Flange socket | 5-pole | GHG 516 85 | approx.0.58 kg |

Auxiliary contact, rated voltage:


250 VAC

Auxiliary contact, rated current:


AC / 5 A DC / 0.03 A

Explosion protected plug and socket system 16A, GHG 516


Dimensions in mm
X = fixing dimensions




Coupler 3-pole




Coupler 4-pole




Coupler 5-pole




Flange socket 3-pole




Flange socket 4-pole



Flange socket 5-pole



3-pole



Drilling template for flange sockets

2 Safety instructions



The GHG 516 plugs and sockets are not suitable for Zone 0 and Zone 1 hazardous areas.

The temperature class and explosion group marked on the apparatus shall be observed.

Modifications to the plugs and sockets or changes of their design are not permitted. They shall be used for their intended purpose and in perfect and clean condition.

For replacement and repair only genuine COOPER CROUSE-HINDS / CEAG spare parts shall be used.

Repairs that affect the explosion protection, may only be carried out by Cooper Crouse-Hinds or a qualified electrician in compliance with the respective national regulations.

Prior to taking the plugs and sockets into operation, they will have to be checked in accordance with the instruction as per section 6.

The sockets may only be used with the associated COOPER CROUSE-HINDS / CEAG plugs in undamaged condition.

The interlocking switch of the socket is mechanically secured by means of spring-loaded locking pins and cannot be connected without plug.

Before the initial operation, any foreign matter will have to be removed from the the plugs and sockets.

Observe the national safety rules and regulations for prevention of accidents as well as the safety instructions included in these operating instructions and set in italics the same as this text!

3 Conformity with standards

The apparatus is conform to the standards specified in the EC-Declaration of conformity. It has been designed, manufactured and tested according to the state of the art and to DIN EN ISO 9001.

94/9 EC: Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres.

The apparatus fulfil further requirements, such as the EC directive on electromagnetic compatibility (2004/108/EEC)

4 Field of application

The plugs and sockets GHG 516 are suitable for use in Zone 2 hazardous areas acc. to IEC 60079-10!

The enclosure materials employed, including the exterior metal parts, are made of high-quality materials which ensure a corrosion protection and resistance to chemical substances corresponding to the requirements in a "normal industrial atmosphere":

- impact resistant polyamide
- glass-fibre reinforced polyester
- special steel AISI 316 L

In case of use in an extremely aggressive atmosphere, please refer to manufacturer.

5 Use/Properties

The GHG 516 plugs and sockets are used for the power supply of local controls with varying locations, as well as of electrical installations, mobile machinery and driving gear in hazardous areas. The plugs and sockets can also be used in a „normal industrial area“.

The low-voltage plugs and sockets GHG 516 are fitted with a load switch and can be used up to max. 16 A (see technical data). The plugs and sockets can generally be used for the voltage range laid down in IEC 309 (e.g. U_N 400V that corresponds to the voltage range 380-415V).

The apparatus connected to the plug shall be suitable for the applied mains voltage.

In order to switch on the socket, the plug is inserted, pushed fully home and then turned through approx. 45° to the right. Thereby the plug is locked in the socket (see page 9, fig. 1).

For switching off and pulling the plug, proceed in inverse order.

After separating the plug from the socket, the latter shall be closed with the hinged cover and secured with the bayonet ring.

The plug can be pushed into the socket and pulled out of it only whilst the socket is switched off.

In order to activate the socket, the plug is pushed fully home. Then the switching ring on the plug can be turned through 45° to the right in order to unlock the interlocking switch (see page 9 fig.1!).

In order to ensure the socket's type of protection acc. to the type label also with the plug being inserted, the bayonet ring of the plug (page 9, fig. 2, item 2) is turned to its stop onto the socket.

The data as per point 3 and 4 will have to be taken into account with the use.

Applications other than described are not permitted without COOPER CROUSE-HINDS / CEAG's prior written consent.

For the operation, the instructions stated in section 7 of the operating instructions will have to be observed.

From time to time, the locking function protecting against inappropriate use e. g. of industrial plugs in zone 2 has to be checked.

Explosion protected plug and socket system 16A, GHG 516




Fig. 1 Switching operation




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

In the open air, the plugs must be kept with the plug opening (pin side) pointing downwards or be closed with protective plug caps available as an optional extra (see general catalogue).

The user alone is responsible for the appropriate use of this plug and socket system in consideration of the basic conditions existing at the plant (see technical data).

After a short in the circuit, the functioning of the plug and socket system and of the plugs has to be checked.

Since the switch contacts can no more be checked because of the flameproof enclosure, the complete switch insert (flange socket) will have to be replaced after repeated short circuits.

6 Installation

For the mounting and operation, the respective national regulations (e. g. Betr.Si.V., equipment safety law for Germany) as well as the general rules of engineering will have to be observed.

6.1 Mounting


The wall sockets can be mounted without opening their enclosure.

In case the wall sockets are mounted directly onto the wall, they may rest evenly only at the respective fastening points. The chosen screw shall match the fastening hole (see dimensional drawing) and it must not damage the hole (e. g. use of a washer). The device shall be fastened diagonally with at least 2 screws.

The wall sockets, flange sockets and couplers shall be mounted so that the plug hole points downwards (fig. 2).

The wall sockets can be clipped onto the COOPER CROUSE-HINDS / CEAG mounting plate size 4. They are laterally pushed into the guiding groove on the left-hand side of the mounting plate.

The respective mounting instructions will have to be observed.



Fastening point A
16A socket 3-pol.

Fastening point B
16A socket 4,5-pol.

6.2 Opening the device/ Electrical connection

The electrical connection of the device may only be carried out by electric trained staff.

The insulation of the conductors shall reach up to the terminal. The conductor itself shall not be damaged.

Taking into account the respective regulations, the properly bared conductors of the cables shall be connected.

The plug insert (item 2, fig. 4) is removed from the pin bushing (item 1, fig. 4), after the fastening screws (item 3, fig. 3) have been unscrewed. Thereafter, the plug insert can be connected to the connections of the plug pins (see view 1, fig. 4). Attention: When the fastening screws (item 3, fig. 3) get lost, they will have to be replaced by similar screws or to be ordered directly from the manufacturer.

Assembly is made in inverse order, after the cable has been connected.

The connectible min. and max. conductor cross-sections shall be observed (see technical data).

All screws and/or nuts of the supply terminals, also of those remaining vacant, shall be tightened down.

The conductors shall be connected with special care in order to maintain the explosion category.

The supply terminals are designed for the connection of copper conductors. If multi- or fine-wire connecting cables are used, the wire ends will have to be handled in acc. with the applicable national and international rules (e.g. use of sleeves for strands).

6.3 Cable entries (KLE); blanking plugs

6.3.1 Socket

Generally, only certified cable entries and blanking plugs are permitted for use. Flexible cables shall be used with trumpet-shaped cable glands or other suitable entries with additional pull-relief.


When using cable entries with a lower IP protection than that which applies to the device (see page 3, technical data), the IP protection of the whole device will be reduced.

The mounting directives applicable to the cable entries used shall be observed.

Unused holes shall be closed with a certified blanking plug in order to establish the minimum protection category. In case of sealing inserts that are cut out, it shall be ensured that the insert is properly adapted to the cable diameter.

Explosion protected plug and socket system 16A, GHG 516

GHG 516, 3-pole 50/60Hz



Care has to be taken that when fitting the cable entries, sealing inserts appropriate to the cable diameter are used.

In order to ensure the required minimum protection category, the cable glands are to be tightened down.

Overtightening might impair the protection category.

All vacant metric COOPER CROUSE-HINDS / CEAG cable entries shall be closed with the certified blanking plug for metric cable entries.

6.3.2 Plug/coupler

In general, only the sealing inserts fitted in the plug or in the coupler may be used. When mounting the cable, attention has to be paid that sealing inserts matching the cable diameter be used. After having connected the cable, the coupling ring (page 9, fig. 2, item 4) is to be screwed fingertight until the sealing effect is obtained. Then the screws item 5, of the pull-relief item 6, are to be tightened down.

Mind! Overtightening might impair the pull-relief effect!

6.4 Closing the device

In order to ensure the required minimum protection category, the cover screws, the screws of the plug and of the coupler shall be tightened down.

The screws of the plug and the coupler shall be tightened down.

**Overtightening might impair the protection category.
Any foreign matter shall be removed from the device.**

6.5 Taking into operation

Prior to taking the apparatus into operation, the tests specified in the relevant national regulations shall be carried out. Apart from that, the correct functioning and installation of the apparatus in accordance with these operating instructions and other applicable regulations will have to be checked.

Check the plug for any damages before putting it in the socket. The user must ensure that a uniform equipotential earth applies throughout when the plug and socket system is operated.

The inappropriate installation and operation of the plugs and sockets can entail the loss of warranty.

7 Maintenance/Serviceing

The relevant national regulations which apply to the maintenance/servicing of electrical apparatus in explosive atmospheres, shall be observed. (IEC 60079-17).

Before opening the enclosure, make sure that the device is disconnected from the voltage, or take appropriate protective measures.

The required maintenance intervals depend on the specific application and will therefore have to be determined by the user dependent on the conditions of use.

When servicing the plugs and sockets, particularly those parts that are decisive for their type of protection against explosion will have to be checked (e. g. intactness of flameproof enclosed components, of the housing, firm fit of the cable entries and efficacy of gaskets). If during servicing, repairs prove to be necessary, section 8 of these operating instructions will have to be observed.

8 Repair/Overhaul/ Modifications

Repairs and overhaul may only be carried out with genuine COOPER CROUSE-HINDS / CEAG spare parts.

Should the flameproof enclosure be damaged, only a replacement will be permitted. In case of doubt, the respective apparatus will have to be returned to COOPER CROUSE-HINDS / CEAG for repair.

Repairs that affect the explosion protection, may only be carried out by Cooper Crouse.Hinds or a qualified electrician in compliance with the applicable national rules (EN 60079-19).


Modifications to the device or changes of its design are not permitted.

9 Disposal/Recycling


When the apparatus is disposed of, the respective national regulations on waste disposal will have to be observed. In order to facilitate the recycling of individual components, plastic parts are provided with the identification mark of the plastic material used.

Subject to modifications or supplement of the product range

GHG 516, 4-pole 50/60Hz



GHG 516, 5-pole 50/60Hz




Contact arrangement


GHG 516, 3-pole 50/60Hz



GHG 516, 4-pole 50/60Hz




GHG 516, 5-pole 50/60Hz




Fiches et prises de 16A pour atmosphères explosives, GHG 516

Dimensions en mm
X = dimensions de fixation


Codage Zone 2




2 pôl. + PE 3 pôl. + PE 3 pôl. + N + PE




Prise murale à 3 pôles




Prise murale à 4 pôles et 5 pôles



Fiche à 3 pôles



Fiche à 4 pôles



Fiche à 5 pôles


1 Caractéristiques techniques

1.1 Fiche et prise GHG 516


| | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Marquage selon 94/9/CE et directive: | II 3 G Ex nC II C T6 / T5 | | |
| Attestation d'examen CE de type: | | | |
| Prise murale | 3 pôles | GHG 516 43 | PTB N° 99 ATEX 1115 |
| Fiche | 3 pôles | GHG 516 73 | PTB N° 99 ATEX 1115 |
| Prolongateur | 3 pôles | GHG 516 33 | PTB N° 99 ATEX 1115 |
| Prise à bride | 3 pôles | GHG 516 83 | PTB N° 99 ATEX 1115 |
| Prise murale | 4 pôles | GHG 516 44 | PTB N° 99 ATEX 1115 |
| Fiche | 4 pôles | GHG 516 74 | PTB N° 99 ATEX 1115 |
| Prolongateur | 4 pôles | GHG 516 34 | PTB N° 99 ATEX 1115 |
| Prise à bride | 4 pôles | GHG 516 84 | PTB N° 99 ATEX 1115 |
| Prise murale | 5 pôles | GHG 516 45 | PTB N° 99 ATEX 1115 |
| Fiche | 5 pôles | GHG 516 75 | PTB N° 99 ATEX 1115 |
| Prolongateur | 5 pôles | GHG 516 35 | PTB N° 99 ATEX 1115 |
| Prise à bride | 5 pôles | GHG 516 85 | PTB N° 99 ATEX 1115 |
| Tension nominale: | | | |
| 3 pôles | jusqu'à 415VCA, 50/60 Hz | | |
| 4 pôles | jusqu'à 690VCA, 50/60 Hz | | |
| 5 pôles | jusqu'à 500VCA, 50/60 Hz (avec 5h, 690V) | | |
| Courant nominal: | 16A au maxi | | |
| Fusible maximal placé en amont: | | | |
| sans protection thermique | 25A au maxi | | |
| avec protection thermique | 35 A gL au maxi | | |
| Puissance de coupure AC 3, 3 pôles: | 250V/16 A | | |
| Puissance de coupure AC 3, 4 pôles: | 400V/16 A | | |
| Puissance de coupure AC 3, 5 pôles: | 400V/16 A | | |
| Température ambiante admissible: | -20° C à +40° C (modèle de liste) | | |
| (En cas de modèles spéciaux d'autres températures possibles) | | | |
| Température de stockage dans l'emballage original: | -40° C à +80° C | | |
| Indice de protection selon EN/CEI 60529, | | | |
| avec le couvercle rabattant fermé et arrêté et | | | |
| les dispositifs dûment enfilés: | IP 66 (modèle de liste) | | |
| Classe d'isolation selon EN/CEI 60598: | I - est remplie par les dispositifs | | |
| Entrée de câble: | (modèle de liste) | | |
| Prise murale | 1xM25(Ø8-17mm)+1xbouchon de fermeture M25 | | |
| Fiche / Prolongateur | 3 pôles | Ø 8-19 mm | |
| | 4 pôles | Ø 8-21 mm | |
| | 5 pôles | Ø 12-21 mm | |
| Borne de connexion: | Section transv. | | Longueur dénudée des |
| fils | | | |
| Prise murale | 2x1,5 - 4 mm ² | | 10 mm |
| Prise à bride | 2x1,5 - 4 mm ² | | 10 mm |
| Prolongateur | 2x1,5 - 4 mm ² | | 10 mm |
| Connexion de la fiche | 1x1,0 -2,5 mm ² | | 9 mm |
| Torques d'essai: | | | |
| Ecrou borgne de l'entrée de câble M25 | M20 | M25 | M32 |
| pour câble Ø min. en Nm | 3,50 | 5,00 | 8,00 |
| pour câble Ø max. en Nm | 2,50 | 3,50 | 5,00 |
| Vis de couvercle | 2,5 Nm | | |
| Bornes de connexion | 2,5 Nm | | |
| Bornes de connexion Fiche | 1,5 Nm | | |
| Vis auto-taraudeuse taille 4 | 1,6 Nm | | |
| Vis auto-taraudeuse taille 5 | 3,0 Nm | | |
| Poids: | (modèle de liste) | | |
| Prise murale | 3 pôles | GHG 516 43 | env. 1,10 kg |
| Fiche | 3 pôles | GHG 516 73 | env. 0,27 kg |
| Prolongateur | 3 pôles | GHG 516 33 | env. 0,61 kg |
| Prise à bride | 3 pôles | GHG 516 83 | env. 0,38 kg |
| Prise murale | 4 pôles | GHG 516 44 | env. 1,50 kg |
| Fiche | 4 pôles | GHG 516 74 | env. 0,34 kg |
| Prolongateur | 4 pôles | GHG 516 34 | env. 0,89 kg |
| Prise à bride | 4 pôles | GHG 516 84 | env. 0,53 kg |
| Prise murale | 5 pôles | GHG 516 45 | env. 1,55 kg |
| Fiche | 5 pôles | GHG 516 75 | env. 0,38 kg |
| Prolongateur | 5 pôles | GHG 516 35 | env. 0,89 kg |
| Prise à bride | 5 pôles | GHG 516 85 | env. 0,58 kg |
| Contact auxiliaire, tension nominale: | 250 V CA | | |
| Contact auxiliaire, courant nominal: | CA / 5 A | | CC / 0,03 A |

Fiches et prises de 16A pour atmosphères explosives, GHG 516


Dimensions en mm
X = dimensions de fixation




Prolongateur à 3 pôles




Prolongateur à 4 pôles




Prolongateur à 5 pôles




Prise à bride à 3 pôles




Prise à bride à 4 pôles



Prise à bride à 5 pôles



3 pôles



4 / 5 pôles

Gabarit de perçage pour prise à bride

2 Consignes de sécurité

Les fiches et prises du type GHG 516 pour atmosphère explosive ne sont pas appropriées à la zone 0, 1 et 21.

Le groupe d'explosion et la classe de température marqués sur les appareils devront être respectés.

Les exigences des EN 61241-0 et -1 en ce qui concerne des dépôts de poussière démesurés et une température doivent être considérées par l'utilisateur.

Il n'est pas admis de transformer ou de modifier les fiches et prises. Elles ne doivent être employées que pour la fonction qui leur est dévolue et qu'en parfait état de propreté et de fonctionnement.

Seules des pièces de rechange homologuées d'origine COOPER CROUSE-HINDS / CEAG devront être utilisées comme remplacement et pour des réparations.

Des réparations qui portent sur la protection contre l'explosion, ne devront être exécutées que par COOPER CROUSE-HINDS / CEAG ou par un électricien qualifié en conformité avec la réglementation nationale en vigueur. Avant leur mise en service, les fiches et prises doivent être vérifiées selon l'instruction donnée dans la section 6.

Les prises ne doivent être utilisées qu'avec les fiches Cooper Crouse-Hinds y appartenants et en parfait état.

L'insert de la prise est protégé mécaniquement contre la torsion involontaire par des chevilles de verrouillage à ressorts et ne peut donc pas être mis en circuit sans fiche.

Avant la première mise en service, tout corps étranger doit être ôté des appareils.

Respectez les prescriptions nationales de sécurité et de prévoyance contre les accidents ainsi que les consignes de sécurité qui suivent dans ce mode d'emploi et qui sont mises en italique comme ce texte!

3 Conformité avec les normes

Les boîtes à bornes ont été conçues, fabriquées et contrôlées suivant DIN EN ISO 9001.

Les Appareils sont conformes aux normes reprises dans la déclaration de conformité. 94/9 CE: Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.

De Appareils de commande répondent à d'autres exigences comme par exemple, celles de la directive CE "Compatibilité électromagnétique" (2004/108/CEE).

4 Domaine d'utilisation

Les fiches et prises du type GHG 516 conviennent à l'emploi en les zones 2 d'une atmosphère explosive selon CEI 60079-10! Pour l'enveloppe, y compris les pièces métalliques extérieures, des matières de qualité supérieure ont été employées qui assurent une protection appropriée contre la corrosion et une résistance contre des agents chimiques en "atmosphère industrielle normale":

- polyamide résistant au choc
- polyester renforcé par fibre de verre
- acier spécial AISI 316

En cas d'utilisation en atmosphère extrêmement corrosive, vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur la résistance chimique des plastiques utilisés chez la succursale Cooper Crouse-Hinds de votre région.

5 Utilisation/Propriétés

Les fiches et prises GHG 516 servent à l'alimentation en courant de réglages automatiques en place à emplacement variable et d'installations électriques ainsi que de machines et de mécanismes de commande mobiles en atmosphère explosive.

Les fiches et prises peuvent aussi être employées en „atmosphère industrielle normale“.

Les fiches et prises GHG 516 pour basses tensions sont dotées d'un sectionneur à coupure en charge et peuvent être exploitées jusqu'à 16 A au maxi (voir Caractéristiques techniques).

Les prises et fiches sont utilisables dans les fourchettes de tension comprises dans la norme CEI 309 (par exemple, U_N 400V appartient à la fourchette 380 - 415V).

L'appareil connecté à la fiche doit être adapté à la tension du réseau correspondant.

Pour la mise en circuit de la prise, la fiche doit être enfichée jusqu'à sa butée dans celle-ci et ensuite être tournée de 45° à droite. De cette manière, la fiche est bloquée dans la prise (voir page 13, fig. 1).

Pour la mise hors circuit de la prise et pour retirer la fiche, procédez dans l'ordre inverse. Après avoir séparé la fiche de la prise, celle-ci est fermée avec le couvercle à charnière et bloquée avec l'anneau à baïonnette.

La fiche ne peut être enfichée dans la prise ou retirée de celle-ci que lorsque la prise est mise hors circuit.

Afin d'assurer le mode de protection selon la plaque signalétique après la mise en circuit de la prise avec la fiche mise en place, l'anneau à baïonnette de la fiche (page 13, fig. 2, pos. 2) est tourné jusqu'à sa butée sur la prise.

Pour l'emploi, les consignes des sections 3 et 4 devront être respectées. Des emplois autres que ceux décrits ne sont admis qu'avec le consentement par écrit de la part de COOPER CROUSE-HINDS / CEAG.

Fiches et prises de 16A pour atmosphères explosives, GHG 516




Fig. 1 mécanisme de commutation




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Lors de l'exploitation, les instructions selon point 7 de ce mode d'emploi doivent être respectées.

De temps en temps, la fonction de blocage par ex. des fiches industrielles qui sert de protection contre l'emploi non convenable en zone 2, doit être vérifiée.

En plein air, les fiches doivent être gardées avec leur ouverture (côté des broches) vers le bas. A l'option, elles peuvent être fermées avec les capuchons protecteurs pour la fiche qui sont disponibles sur demande (voir catalogue général).

Seul l'utilisateur est responsable de l'emploi comme prévu de cette fiche et prise, en tenant compte des conditions générales existant dans l'établissement (voir Caractéristiques techniques).

Après un court-circuit dans le circuit, le fonctionnement de la prise et de la fiche doit être vérifié. Etant donné que les contacts de commutation ne peuvent plus être vérifiés en raison de l'enveloppe antidéflagrante, l'insert de commutation complet (prise à bride) devra être remplacé après des courts-circuits répétés.

6 Installation


Pour l'installation et l'exploitation d'appareils électriques pour atmosphère explosive, la réglementation nationale en vigueur (en Allemagne par ex. ElexV, loi sur la sécurité des appareils) ainsi que les règles de la technique généralement reconnues devront être respectées.

6.1 Montage

Le montage des prises murales peut se faire sans ouvrir l'enveloppe. En cas de montage directement au mur, les prises murales ne doivent reposer au niveau du mur qu'en les points de fixation prévus. La vis choisie doit correspondre au trou de fixation (voir plan coté) et elle ne doit pas avarier l'ouverture (par ex. emploi d'une rondelle). Le dispositif doit être fixé en diagonale avec au moins deux vis.

Le montage de la prise murale, de la prise à bride et du prolongateur doit se faire de sorte que l'ouverture d'enchâssement soit dirigée vers le bas (fig. 2).

Les prises murales peuvent être verrouillées par ressort sur le porte-appareil COOPER CROUSE-HINDS / CEAG, taille 4, en les poussant latéralement dans la rainure de guidage du côté gauche du porte-appareil. Les instructions respectives pour le montage devront être respectées.



Point de fixation A
Prise de 16A 3pôles

Point de fixation B
Prise de 16A 4,5pôles

6.2 Ouverture du dispositif/ Raccordement électrique

Le raccordement électrique du dispositif ne doit se faire que par du personnel qualifié formé elektrisch.

L'isolation doit couvrir le conducteur jusqu'à la borne. Le conducteur lui-même ne doit pas être endommagé.

En tenant compte des règlements respectifs, les conducteurs dûment dénudés des câbles sont raccordés.

Les vis de fixation (pos. 3, fig. 3) de l'insert de la fiche (pos. 2, fig. 4) sont desserrées pour le sortir de l'alvéole. Puis, l'insert peut être raccordé aux connexions des contacts mâles (voir vue 1, fig. 4).

Attention: En cas de perte des vis de fixation (pos. 3, fig. 3) celles-ci doivent être remplacées par des vis similaires ou être demandées au fabricant.

Après le raccordement du câble, le montage se fait dans l'ordre inverse

Les sections minimales et maximales admissibles des conducteurs doivent être respectées (voir caractéristiques techniques). Toutes les vis et/ou écrous des bornes de connexion, aussi celles des bornes non utilisées, doivent être serrées à fond.

Afin de maintenir le mode de protection contre l'explosion, le raccordement des conducteurs doit se faire très soigneusement.

Les bornes sont prévues pour le raccordement de conducteurs en cuivre. En cas d'utiliser des câbles de connexion multifilaires ou à fils de faible diamètre, les bouts de fil doivent être traités selon la réglementation nationale et internationale y applicable (par ex. emploi des embouts).

6.3 Entrées de câble (KLE); bouchons de fermeture


6.3.1 Prise
Généralement, seuls des bouchons de fermeture et des entrées de câble certifiés peuvent être utilisés. Pour des câbles flexibles il faudra utiliser des presses-étoupes à trompette ou d'autres entrées convenables avec décharge de traction supplémentaire.

Lorsque des entrées de câble avec un indice de protection IP inférieur à celui du dispositif sont employées (voir page 3), l'indice de protection IP de l'ensemble sera réduit.

Les directives pour le montage applicables aux entrées de câble montées doivent être respectées.

Fiches et prises de 16A pour atmosphères explosives, GHG 516

GHG 516, 3 pôles 50/60Hz



110-130V 220-250V
jaune bleu

Des ouvertures d'entrée non utilisées doivent être fermées avec un bouchon de fermeture certifié pour établir l'indice de protection minimum.

Lors du montage des entrées de câble il faudra veiller à ce que des garnitures d'étanchéité correspondant au diamètre du câble soient utilisées.

En cas de garnitures qui doivent être coupées sur mesure, il faudra faire attention à ce que la garniture soit adaptée au diamètre du câble.

Les entrées de câble doivent être serrées à fond pour maintenir l'indice de protection minimum.

Au cas où elles seraient forcées, cela pourrait être nuisible à l'indice de protection.

Toutes les entrées de câble métriques COOPER CROUSE-HINDS / CEAG non utilisées doivent être fermées avec un bouchon de fermeture certifié pour des entrées de câble métriques.

6.3.2 Fiche / prolongateur

Généralement, les garnitures pourvues dans la fiche ou dans le prolongateur doivent être utilisées. Lors du montage du câble, il faut faire attention à ce que des garnitures convenables pour le diamètre du câble soient employées. Après avoir connecté le câble, la collerette de fixation (page 13, fig. 2, Pos. 4) doit être vissée à la main jusqu'à ce que l'étanchéité soit assurée. Puis, les vis Pos. 5, de la pince de décharge de traction Pos.6, doivent être serrées à fond.

Attention! Un serrage excessif peut nuire à l'effet de décharge de traction.

6.4 Fermeture du dispositif

Les vis du couvercle, de la fiche et du prolongateur doivent être serrées à fond afin d'assurer l'indice de protection minimum requis.

Au cas où elles seraient forcées, cela pourrait être nuisible à l'indice de protection.

Tout corps étranger doit être ôté du dispositif.

6.5 Mise en service

Avant la mise en service du matériel, les vérifications spécifiées dans les règlements nationaux individuels devront être exécutées. De plus, il faudra vérifier son fonctionnement et installation corrects en conformité avec ce mode d'emploi et avec d'autres règlements y applicables.

Chaque fois que la fiche est enfichée dans la prise, elle devra d'abord être vérifiée pour des avaries.

L'utilisateur doit veiller à ce que le même potentiel terrestre soit appliqué en tout lieu.

L'installation et l'exploitation inadéquates des fiches et prises peuvent entraîner la perte de la garantie.

7 Maintenance/Entretien

La réglementation nationale en vigueur pour le maintien et l'entretien du matériel électrique pour atmosphère explosive devra être respectée. (CEI 60079-17).

Avant d'ouvrir l'enveloppe, débrancher le dispositif de la tension ou prendre des mesures préventives appropriées.

Les intervalles de service requis dépendent de l'emploi spécifique et devront donc être fixés par l'utilisateur en tenant compte des conditions d'exploitation.

Lors de l'entretien des appareils, surtout les composants qui sont essentiels à leur mode de protection contre l'explosion, devront être vérifiés (par ex. intégrité des composants antidéflagrants, de l'enveloppe, des joints d'étanchéité et des entrées de câble).

Si, lors d'un entretien, on constate que des travaux d'entretien sont nécessaires, il faudra suivre le point 8 de ce mode d'emploi.

8 Réparation / Remise en état

Des réparations ne doivent être exécutées qu'à l'aide de pièces de rechange d'origine COOPER CROUSE-HINDS / CEAG.

Si l'enveloppe antidéflagrante est avariée, seul un remplacement sera admis. En cas de doute, le dispositif en question devra être renvoyé à Cooper Crouse.Hinds pour être réparé.

Des réparations qui portent sur la protection contre l'explosion, ne devront être exécutées que par Cooper Crouse.Hinds ou par un électricien qualifié en conformité avec la réglementation nationale en vigueur. (CEI 60079-19)


Il n'est pas permis de transformer ou de modifier ce matériel.

9 Évacuation des déchets/ Recyclage

Lors de l'évacuation de ce matériel électrique, la réglementation nationale respectivement en vigueur devra être respectée. Pour faciliter la réutilisation des composants individuels, des pièces en matière plastique sont repérées de la marque distinctive de la matière plastique employée.


Sous réserve de modification ou de supplément de cette série de produits.

GHG 516, 4 pôles 50/60Hz



220-250V 380-415V 500V 690V
bleu rouge noir noir

GHG 516, 5 pôles 50/60Hz




220-250V 380-415V 500V 690V
bleu rouge noir noir

Disposition des contacts


GHG 516, 3 pôles 50/60 Hz



GHG 516, 4 pôles 50/60 Hz




sans contact auxiliaire




avec contact auxiliaire

GHG 516, 5 pôles 50/60 Hz



sans contact auxiliaire



avec contact auxiliaire

Wir / we / nous

**Cooper Crouse-Hinds GmbH
Neuer Weg-Nord 49
D-69412 Eberbach**

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die
*hereby declare in our sole responsibility, that the
déclarons de notre seule responsabilité, que le*

Steckvorrichtung Zone 2
*plugs- and sockets, zone 2
fiche et prise pour zone 2*

⊕ II 3 G Ex nC IIC T6 / T5

Typ GHG 515 / 16 A

auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmen.
*which are the subject of this declaration, are in conformity with the following standards or normative documents.
auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes ou aux documents normatifs suivants.*

Bestimmungen der Richtlinie
Terms of the directive
Prescription de la directive

Titel und / oder Nr. sowie Ausgabedatum der Norm.
Title and / or No. and date of issue of the standard.
Titre et / ou No. ainsi que date d'émission des
normes.

94/9/EG: Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungs-
gemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten
Bereichen.

EN 60 079-0: 2006
EN 60 079-15: 2005
EN 60 309-1: 1999+ A1: 2007
EN 60 309-2: 1999+ A1: 2007

94/9/EC: Equipment and protective systems intended for
use in potentially explosive atmospheres.

EN 60 999-1: 2000
EN 60 999-2: 2003



94/9/CE: Appareils et systèmes de protection destinés à
être utilisés en atmosphère explosibles.

EN 60 529: 1991 + A1: 2000
EN 60 947-3: 1999 + A1: 2001 + A2: 2005

2004/108 EG: Elektromagnetische Verträglichkeit
2004/108 EC: *Electromagnetic compatibility*
2004/108 CE: *Compatibilité électromagnétique*

EN 60 947-1: 2007

Eberbach, den 26.01.2009



Ort und Datum
*Place and date
Lieu et date*

i.A. S. Schölch
Approval
*Approval office
dépt. approbation*

i.V. H. Huter
Leiter Approval
*Head of Approval office
Chef du dépt. approbation*

PTB 96 ATEX Q 1 - 5

Zertifizierungsstelle
*Notified Body of the certification
Organes Notifié et Compétent*

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (0102)
Bundesallee 100
D-38116 Braunschweig

Konformitätsbewertungsstelle
*Notified Body to quality evaluation
Organes d'attestation de conformité*

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (0102)
Bundesallee 100
D-38116 Braunschweig

Für den sicheren Betrieb des Betriebsmittels sind die Angaben der zugehörigen Betriebsanleitung zu beachten.
*For the safe use of this apparatus, the informations given in the accompanying operating instructions must be followed.
Afin d'assurer le bon fonctionnement de nos appareils, prière de respecter les directives du mode d'emploi correspondent à ceux-ci.*

CZ: "Tento návod k použití si můžete vyžádat ve svém mateřském jazyce u příslušného zastoupení společnosti Cooper Crouse-Hinds/CEAG ve vaší zemi."

DK: "Montagevejledningen kan oversættes til andre EU-sprog og rekvireres hos Deres Cooper Crouse-Hinds/CEAG leverandør"

E: "En caso necesario podrá solicitar de su representante Cooper Crouse-Hinds/CEAG estas instrucciones de servicio en otro idioma de la Union Europea"

EST: "Seda kasutusjuhendit oma riigikeeles võite küsida oma riigis asuvasest asjaomasesest Cooper Crouse-Hinds/CEAG esindusest."

FIN: "Tarvittaessa tämän käyttöohjeen käännös on saatavissa toisella EU:n kielellä Teidän Cooper Crouse-Hinds/CEAG - edustajaltanne"

GR:Εαν χρειασθεί, μετά.ραση των οδηγιων χρησε ως σε αλλη γλωσσα της ΕΕ, μπορεί να ζητηθει απο τον Αντιπροσωπο της Cooper Crouse-Hinds/CEAG"

H: "A kezelési útmutatót az adott ország nyelvén a Cooper Crouse-Hinds/CEAG cég helyi képviselőtől igényelheti meg."

I: "Se desiderate la traduzione del manuale operativo in un'altra lingua della Comunità Europea potete richiederla al vostro rappresentante Cooper Crouse-Hinds/CEAG"

LT: Šios naudojimo instrukcijos, išverstos į Jūsų gimtąją kalbą, galite pareikalauti atsakingoje "Cooper Crouse-Hinds/CEAG" atstovybėje savo šalyje.

LV: "Šo ekspluatācijas instrukciju valsts valodā varat pieprasīt jūsu valsts atbildīgajā Cooper Crouse-Hinds/CEAG pārstāvniecībā."

M: Jistgħu jitolbu dan il-manwal fil-lingwa nazzjonali tagħhom minghand ir-rappreżentant ta' Cooper Crouse Hinds/CEAG f'pajjiżhom.

NL: "Indien noodzakelijk kan de vertaling van deze gebruiksinstructie in een andere EU-taal worden opgevraagd bij Uw Cooper Crouse-Hinds/CEAG - vertegenwoordiging"

P: "Se for necessária a tradução destas instruções de operação para outro idioma da União Europeia, pode solicita-la junto do seu representante Cooper Crouse-Hinds/CEAG"

PL: Niniejszą instrukcję obsługi w odpowiedniej wersji językowej można zamówić w przedstawicielstwie firmy Cooper-Crouse-Hinds/CEAG na dany kraj.

S: "En översättning av denna montage- och skötselinstruktion till annat EU - språk kan vid behov beställas från Er Cooper Crouse-Hinds/CEAG- representant"

SK: "Tento návod na obsluhu Vám vo Vašom rodnom jazyku poskytne zastúpenie spoločnosti Cooper Crouse-Hinds/CEAG vo Vašej krajine."

SLO: "Navodila za uporabo v Vašem jeziku lahko zahtevate pri pristojnem zastopništvu podjetja Cooper Crouse-Hinds/CEAG v Vaši državi."

COOPER Crouse-Hinds GmbH

Neuer Weg - Nord 49
D 69412 Eberbach / Germany
Fone +49 (0) 6271 / 806-500
Fax +49 (0) 6271 / 806-476
Internet: <http://www.CEAG.de>
E-Mail: Info-ex@ceag.de